

Meine Idee zum Bürgerbudget

Titel des Vorschlages (Beschreibung und Kostenschätzung als Anlage)

**Erneuerung des Eingangsbereiches und des Heizungsraums im DGH
Großberndten**

Prüfung des eingereichten Vorschlages auf Zuständigkeit, Umsetzbarkeit und Kosten
(fachliche Stellungnahme)

Fachbereich Zentrale Verwaltung

Fachbereich Bau und Ordnung 2.2

Fachbereich Kinder, Jugend und Sport

Stabsstelle Kultur Tourismus Wirtschaftsförderung

Prüfung des eingereichten Vorschlages auf

Zuständigkeit Ja Nein

Umsetzbarkeit Ja Nein

Kosten Ja Nein

Vorschlag Zulässig

Ja Nein

Name Bearbeiter(in):

I. Holz

Anmerkung Fachgebiet 1.2

Meine Idee zum Bürgerbudget

fachliche Stellungnahme nach § 6 der Richtlinie zum Bürgerbudget der Stadt Sondershausen:

Vorschlag: **Erneuerung des Eingangsbereiches und des Heizungsraums im DGH Großberndten**

Für das Objekt DGH Großberndten ist im laufenden HH-Jahr eine Bau-Maßnahme (Brandschutz) geplant. Hierbei soll der bisher provisorisch abgetrennte Heizraum im Eingangsflur brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Es ist vorgesehen, die alte Holzwand mit Schiebetür abzubrechen und eine Trockenbauwand in Qualität T-60 mit einer Brandschutztür T-30 zu errichten (HHst. 76056.001.9400). Damit ist der Heizraum brandschutztechnisch vom Rettungsweg (Eingangs-Flur) vorschriftsmäßig abgetrennt.

Die beantragte Maßnahme im Rahmen des Bürgerbudgets bezieht sich auf die Neugestaltung des Eingangsbereiches/Flures mit zwei neuen Türen zu den Aufenthaltsräumen, einer neuen Unterhangdecke (bisher alte Styropor-Platten), neuen Malerarbeiten und neuem Bodenbelag im Eingangsflur, einschließlich neuer Deckenleuchte. Außerdem soll die bestehende Lehm-Wand im Heizraum neu verputzt werden (ca. 6 m²) und der kleine Heizraum soll einen neuen Bodenbelag erhalten.

Die Maßnahme des Bürgerbudgets ist eindeutig von der o.g. Brandschutzmaßnahme in funktioneller und baulicher Hinsicht zu trennen. Die Maßnahme kann ausdrücklich befürwortet werden, da sie die geplanten Brandschutzmaßnahmen im Flur/Heizraum sehr sinnvoll ergänzt. Es wird eingeschätzt, dass die veranschlagten Mittel in Höhe von 5.000 € für die Erneuerung des Eingangsbereiches inkl. Heizraum ausreichen.

Name Bearbeiter(in): Thomas Kühn, FGL 2.2


Anja Spindler
Hochbau/Schlusmanagement
Markt 7
99706 Sondershausen

Unterschrift: